



**Consorzio A.S.I. in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Ragusa**

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Prot. N. _____ del _____

Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di Ragusa

N. 21 del - 1 MAR. 2016

OGGETTO: Allacciamento rete idrica consortile società **Azienda Agricola Schininà Arturo e Umberto S.n.c.** - Via Dante, 101 97100-RAGUSA –
Parere per esecuzione scavo allaccio idrico aggl.to ind.le di Ragusa, 3[^] fase di attuazione .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Legge Regionale n.8 del 12 Gennaio 2012;

VISTO l'art.64 della L.R. n.9 del 15/05/2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art.19 della L.R. n.8/2012;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Attività produttive n. 1576 del 28/03/2012 (G.U.R.S. 20 Aprile 2012, Parte 1, n.16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n.8/2012;

VISTA la circolare assessoriale n. 4 del 25/07/2013;

VISTO il D.P.R.S. n. 1013 del 20/12/2012 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'IRSAP;

VISTA la nota datata 27/12/2012 del Commissario Straordinario IRSAP con la quale, per la continuità operativa degli Uffici, sono stati confermati i contenuti della nota commissariale n.57/2012 ed è stato confermato lo scrivente a svolgere il ruolo di Dirigente Coordinatore del Consorzio Asi in liquidazione – gestione separata IRSAP di Ragusa;

VISTO il D.P.R.S. n. 2 dell'11/01/2013, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'IRSAP;

VISTA la determinazione n.271 del 9 Agosto 2013 del Direttore Generale dell'IRSAP con la quale, tra l'altro, si dispone che secondo le disposizioni dello statuto i Dirigenti preposti al coordinamento

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA



e alla direzione degli uffici periferici dell'IRSAP siano singolarmente denominati "Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di ..." e vengono delegate ai Dirigenti Responsabili degli Uffici Periferici IRSAP le funzioni, fatti salvi i poteri sostitutivi, di controllo e ispettivo che restano in capo all'IRSAP, inerenti l'emanazione degli atti che comportino impegni di spesa, limitatamente agli atti ed alle procedure inerenti le Gestioni di contabilità separata dei Consorzi Asi in liquidazione, a condizione dell'immediata disponibilità di risorse in termini di cassa che faccia seguito alle fasi di impegno e liquidazione che gravano per intero sulla responsabilità amministrativa e contabile del Dirigente dell'Ufficio Periferico che sottoscrive i relativi atti;

Vista la delibera del Comitato Direttivo **n.171 del 28/06/1999** sono state approvate le linee guida per autorizzare forniture idriche anche per i privati;

Visto il comma 5 dell'art.1 del Regolamento del Servizio Idrico in vigore che prevede, "*in casi particolari il consorzio si riserva la facoltà di fornire la risorsa idrica ad utenze diverse dagli stabilimenti produttivi*";

Visto la concessione edilizia n.517/05 rilasciata in data **16/02/2007** e successiva variante del **25/02/2009**;

Vista l'agibilità dei fabbricati rurali destinati a turismo rurale n. **032/10 del 26/03/2010** ;

Vista l'autorizzazione allo scarico n.101/2008 rilasciata in data **31/07/2008** ;

Vista la planimetria catastale dei fabbricati rurali di cui sopra, censiti al catasto urbano del Comune di Ragusa al foglio 173 p.lla 126, sub. 2 e 3 ;

Considerato che nel caso di autorizzazione da concedersi alla società **Azienda Agricola Schininà Arturo e Umberto S.n.c.**, tutte le spese per le opere di allacciamento e di misura necessarie dovranno essere posti a carico della predetta Società;

Ritenuto che allo stato il servizio idrico consortile può soddisfare la richiesta idrica della Società in argomento senza che questi comporti disservizio per gli utenti insediati all'interno dell'agglomerato industriale di Ragusa;

CONSIDERATO che dalla relazione istruttoria del 21/12/2015 prot. 6601, l'intervento si ritiene autorizzabile;

RITENUTO di dovere accogliere l'istanza presentata in data 16/12/2015, prot. n. 6389, dalla società **Azienda Agricola Schininà Arturo e Umberto S.n.c.** ;

PROPONE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- **Autorizzare** i lavori riguardanti l'allacciamento rete idrica consortile società **Azienda Agricola Schininà Arturo e Umberto S.n.c.** - Via Dante, 101 - 97100-RAGUSA - e

Pagina - 2 -

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: ragusa@irsapsicilia.it
PEC: ragusa@pec.irsapsicilia.it



[Handwritten signature]


all'esecuzione dello scavo lungo la strada interna dell'aggl.to ind.le di Ragusa, 3^a fase di attuazione nel pozzetto di derivazione di cui all'acclusa planimetria, “esclusivamente a condizione che il Consorzio si riserva il diritto di interrompere il servizio idrico, previo preavviso da comunicare per iscritto per intervenute esigenze consortili, allo stato, non preventivabili, senza che la Società richiedente possa avanzare pretese o diritti di sorta derivante dall'interruzione del servizio”.

• **Obbligare** la società a:

1. **verificare** preventivamente all'inizio dei lavori la presenza di sottoservizi a rete esistenti, lungo il tratto interessato dagli scavi, ove siano collocati cavi elettrici, telefonici, condutture idriche o fognarie, tubazioni di gas o qualsiasi altra canalizzazione che possa interferire **con la nuova opera** contattando le società e/o i vari Enti che gestiscono tali servizi per le necessarie informazioni ed assistenza per gli scavi, rimanendo a carico della stessa ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dei sottoservizi a rete;

• **Impegnare** la società a:

2. **rispettare** le norme sulla sicurezza ed in particolare quelle di cui al T.U. 81/2008;
3. **realizzare** il lavoro a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti norme tecniche e di legge che regolano tale materia;
4. **proteggere** la tubazione e a posizionarla in modo tale da evitare danni ed interferenze con eventuali condutture sotterranee preesistenti;
5. **assicurare** la normale circolazione pedonale e veicolare;
6. **posizionare** la nuova tubazione idrica interrata ad una profondità non inferiore a cm. 50 dal punto più depresso della strada, fermo restando che qualora la stessa dovesse, per un qualsiasi motivo ed in qualunque momento, subire avarie per il transito di automezzi pesanti, per cedimenti del sottosuolo o per qualsiasi altra causa imprevedibile, questo Consorzio non ne risponderà e le conseguenti riparazioni saranno a totale carico di codesta Ditta e sempre previa autorizzazione da parte di questo Ufficio a poterle eseguire;
7. **eseguire** i lavori tempestivamente e a ripristinare le pavimentazioni stradali e le fasce servizi dismesse secondo lo stato preesistente e precisamente con le seguenti caratteristiche pavimentazione stradale: *strato di fondazione in misto stabilizzato granulometricamente assorbito dallo spessore non inferiore a cm. 30; strato di misto bitumato dello spessore non inferiore a cm. 8 da stendere a caldo; strato di conglomerato bituminoso a masse semiaperte (binder) dello spessore non inferiore a cm. 4 da stendere anche a caldo. Le predette pavimentazioni dovranno essere mantenute in perfetto stato, provvedendo ad eventuali ricolmamenti e ripristini per almeno mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori. Dopo quest'ultimo periodo dovrà essere eseguito il tappetino di usura in conglomerato bituminoso a masse chiuse da stendere per uno spessore non inferiore a cm. 3 per una larghezza di mt. 2,00 della carreggiata stradale interessata dal parallelismo, ed una larghezza non inferiore a mt. 2,00 per gli attraversamenti stradali previa scarificazione del tratto adiacente allo scavo.*
8. **comunicare** a questo Ente la data di inizio lavori;
9. **comunicare** a questo Ente la data di fine lavori e certificazione sul corretto ripristino del manto stradale e delle fasce servizi;
10. **procedere** a propria cura e spese, a tutti gli spostamenti del **nuovo allaccio idrico** di che trattasi, eventualmente occorrente qualora il Consorzio o qualunque altro Ente e/o



Amministrazione che dovesse subentrare nella gestione dell'area oggetto della presente autorizzazione, debba procedere all'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, che interferiscono con il nuovo allaccio testé autorizzati;

11. **fare** salvi i diritti di terzi.

Il responsabile del procedimento

(Geom. Giampiera Zocco)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA**

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

- **Autorizzare** i lavori riguardanti l'allacciamento rete idrica consortile società **Azienda Agricola Schininà Arturo e Umberto S.n.c.** - Via Dante, 101 - 97100-RAGUSA – e all'esecuzione dello scavo lungo la strada interna dell'aggl.to ind.le di Ragusa, 3[^] fase di attuazione nel pozzetto di derivazione di cui all'acclusa planimetria, “esclusivamente a condizione che il Consorzio si riserva il diritto di interrompere il servizio idrico, previo preavviso da comunicare per iscritto per intervenute esigenze consortili, allo stato, non preventivabili, senza che la Società richiedente possa avanzare pretese o diritti di sorta derivante dall'interruzione del servizio”.
- **Obbligare** la società a:
 1. **verificare** preventivamente all'inizio dei lavori la presenza di sottoservizi a rete esistenti, lungo il tratto interessato dagli scavi, ove siano collocati cavi elettrici, telefonici, condutture idriche o fognarie, tubazioni di gas o qualsiasi altra canalizzazione che possa interferire **con la nuova opera** contattando le società e/o i vari Enti che gestiscono tali servizi per le necessarie informazioni ed assistenza per gli scavi, rimanendo a carico della stessa ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dei sottoservizi a rete;
- **Impegnare** la società a:
 2. **rispettare** le norme sulla sicurezza ed in particolare quelle di cui al T.U. 81/2008;
 3. **realizzare** il lavoro a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti norme tecniche e di legge che regolano tale materia;
 4. **proteggere** la tubazione e a posizionarla in modo tale da evitare danni ed interferenze con eventuali condutture sotterranee preesistenti;
 5. **assicurare** la normale circolazione pedonale e veicolare;
 6. **posizionare** la nuova tubazione idrica interrata ad una profondità non inferiore a cm. 50 dal punto più depresso della strada, fermo restando che qualora la stessa dovesse, per un qualsiasi motivo ed in qualunque momento, subire avarie per il transito di automezzi pesanti, per cedimenti del sottosuolo o per qualsiasi altra causa imprevedibile, questo Consorzio non ne risponderà e le conseguenti riparazioni saranno a totale carico di codesta Ditta e sempre previa autorizzazione da parte di questo Ufficio a poterle eseguire;

Pagina - 4 -



7. **eseguire** i lavori tempestivamente e a ripristinare le pavimentazioni stradali e le fasce servizi dismesse secondo lo stato preesistente e precisamente con le seguenti caratteristiche pavimentazione stradale: *strato di fondazione in misto stabilizzato granulometricamente assorbito dallo spessore non inferiore a cm. 30; strato di misto bitumato dello spessore non inferiore a cm.8 da stendere a caldo; strato di conglomerato bituminoso a masse semiaperte (binder) dello spessore non inferiore a cm. 4 da stendere anche a caldo. Le predette pavimentazioni dovranno essere mantenute in perfetto stato, provvedendo ad eventuali ricolmamenti e ripristini per almeno mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori. Dopo quest'ultimo periodo dovrà essere eseguito il tappetino di usura in conglomerato bituminoso a masse chiuse da stendere per uno spessore non inferiore a cm. 3 per una larghezza di mt. 2,00 della carreggiata stradale interessata dal parallelismo, ed una larghezza non inferiore a mt. 2,00 per gli attraversamenti stradali previa scarificazione del tratto adiacente allo scavo.*
 8. **comunicare** a questo Ente la data di inizio lavori;
 9. **comunicare** a questo Ente la data di fine lavori e certificazione sul corretto ripristino del manto stradale e delle fasce servizi;
 10. **procedere** a propria cura e spese, a tutti gli spostamenti del **nuovo allaccio idrico** di che trattasi, eventualmente occorrente qualora il Consorzio o qualunque altro Ente e/o Amministrazione che dovesse subentrare nella gestione dell'area oggetto della presente autorizzazione, debba procedere all'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, che interferiscono con il nuovo allaccio testé autorizzati;
 11. **fare** salvi i diritti di terzi.
- **Dare atto** che è stato incaricato di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento il Geom. Giampiero Zocco con il compito, altresì, di verificare la corretta esecuzione dei ripristini ed il rispetto della presente determina;
 - **Fanno** parte della presente autorizzazione l'istanza, e la planimetria allegata in cui è indicato il tracciato dell'allaccio idrico a servizio della società **Azienda Agricola Schininà Arturo e Umberto S.n.c.** ;
 - **Notificare** la presente alla Società interessata.

La presente autorizzazione viene rilasciata **in duplice copia perché venga restituita** al Consorzio in piena accettazione delle clausole in esse contenute, facendo salvi i diritti di terzi ed **avrà validità di anni uno (1)**, trascorso il quale, in assenza di esecuzione delle opere, si intende decaduta.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Il Dirigente Responsabile
Dell'Ufficio Periferico IRSAP di Ragusa
(Dr. Ing. Maurizio Catania)



Per accettazione
Azienda Agricola Schininà
Arturo e Umberto S.n.c.