



**Consorzio A.S.I. in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Ragusa**

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Prot. N. _____ del _____

Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di Ragusa

N. 22 del - 1 MAR. 2016

OGGETTO: Allacciamento rete idrica consortile società **ECOBETON S.r.l.** – C.da Fargione
Zona Ind.le 97015 – Modica (RG) –
Parere per esecuzione scavo allaccio idrico agg.to ind.le di Modica-Pozzallo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Legge Regionale n.8 del 12 Gennaio 2012;

VISTO l'art.64 della L.R. n.9 del 15/05/2013, con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art.19 della L.R. n.8/2012;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Attività produttive n. 1576 del 28/03/2012 (G.U.R.S. 20 Aprile 2012, Parte 1, n.16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n.8/2012;

VISTA la circolare assessoriale n. 4 del 25/07/2013;

VISTO il D.P.R.S. n. 1013 del 20/12/2012 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'IRSAP;

VISTA la nota datata 27/12/2012 del Commissario Straordinario IRSAP con la quale, per la continuità operativa degli Uffici, sono stati confermati i contenuti della nota commissariale n.57/2012 ed è stato confermato lo scrivente a svolgere il ruolo di Dirigente Coordinatore del Consorzio Asi in liquidazione – gestione separata IRSAP di Ragusa;

VISTO il D.P.R.S. n. 2 dell'11/01/2013, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'IRSAP;

VISTA la determinazione n.271 del 9 Agosto 2013 del Direttore Generale dell'IRSAP con la quale, tra l'altro, si dispone che secondo le disposizioni dello statuto i Dirigenti preposti al coordinamento e alla direzione degli uffici periferici dell'IRSAP siano singolarmente denominati “ Dirigente Responsabile dell'Ufficio Periferico di ...” e vengono delegate ai Dirigenti Responsabili degli



Uffici Periferici IRSAP le funzioni, fatti salvi i poteri sostitutivi, di controllo e ispettivo che restano in capo all'IRSAP, inerenti l'emanazione degli atti che comportino impegni di spesa, limitatamente agli atti ed alle procedure inerenti le Gestioni di contabilità separata dei Consorzi Asi in liquidazione, a condizione dell'immediata disponibilità di risorse in termini di cassa che faccia seguito alle fasi di impegno e liquidazione che gravano per intero sulla responsabilità amministrativa e contabile del Dirigente dell'Ufficio Periferico che sottoscrive i relativi atti;

Vista la richiesta dalla società ECOBETON S.r.l. al prot. 5686 del 16/11/2015 riguardante la richiesta di allacciamento alla rete idrica consortile;

Visto il provvedimento unico n.25/15 rilasciata in data 17/08/2015 dal SUAP del Comune di Modica;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla società ECOBETON S.r.l. al prot. 4701 del 17/02/2016 ;

Considerato che la società ECOBETON S.r.l. ha trasmesso una cauzione di €. 3.600,00 relativamente ai lavori di scavo che la stessa deve effettuare per poter procedere all'allacciamento idrico in argomento, che costituiscono la garanzia ai ripristini stradali a seguito dell' scavo in argomento ;

Ritenuto che allo stato il servizio idrico consortile può soddisfare la richiesta idrica della Società in argomento senza che questi comporti disservizio per gli utenti insediati all'interno dell'agglomerato industriale di Ragusa.

CONSIDERATO che dalla relazione istruttoria del ~~04/03~~ 2016 prot. ~~0705~~^{0705/int}, l'intervento si ritiene autorizzabile;

RITENUTO, di dovere accogliere l'istanza presentata in data 16/11/2016, prot. n. 5686, dalla società **ECOBETON S.r.l.**;

PROPONE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- **Autorizzare** i lavori riguardanti l'allacciamento rete idrica consortile società **ECOBETON S.r.l.** – C.da Fargione zona Ind.le di Modica-Pozzallo – 97015 Modica (RG) – e all'esecuzione dello scavo lungo la strada interna dell'aggl.to ind.le di Modica-Pozzallo, nel pozzetto di derivazione di cui all'acclusa planimetria ;
- **Obbligare** la società a:
 1. **verificare** preventivamente all'inizio dei lavori la presenza di sottoservizi a rete esistenti, lungo il tratti interessato dagli scavi, ove siano collocati cavi elettrici, telefonici, condutture idriche o fognarie, tubazioni di gas o qualsiasi altra canalizzazione che possa interferire con **la nuova opera** contattando le società e/o i vari Enti che gestiscono tali servizi per le necessarie informazioni ed assistenza per gli scavi,

rimanendo a carico della stessa ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dei sottoservizi a rete;

• **Impegnare** la società a:

2. **rispettare** le norme sulla sicurezza ed in particolare quelle di cui al T.U. 81/2008;
3. **realizzare** il lavoro a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti norme tecniche e di legge che regolano in materia;
4. **proteggere** la tubazione idrica e a posizionarla in modo tale da evitare danni ed interferenze con eventuali condutture sotterranee preesistenti;
5. **assicurare** la normale circolazione pedonale e veicolare;
6. **posizionare** la nuova tubazione idrica interrata ad una profondità non inferiore a **cm.80** dal punto più depresso della strada, fermo restando che qualora la stessa dovesse, per un qualsiasi motivo ed in qualunque momento, subire avarie per il transito di automezzi pesanti, per cedimenti del sottosuolo o per qualsiasi altra causa imprevedibile, questo Consorzio non ne risponderà e le conseguenti riparazioni saranno a totale carico di codesta Ditta e sempre previa autorizzazione da parte di questo Ufficio a poterle eseguire;
7. **eseguire** i lavori tempestivamente e a ripristinare le pavimentazioni stradali e le fasce servizi dismesse secondo lo stato preesistente e precisamente con le seguenti caratteristiche pavimentazione stradale: *strato di fondazione in misto stabilizzato granulometricamente assorbito dallo spessore non inferiore a cm. 30; strato di misto bitumato dello spessore non inferiore a cm. 8 da stendere a caldo; strato di conglomerato bituminoso a masse semiaperte (binder) dello spessore non inferiore a cm.4 da stendere anche a caldo. Le predette pavimentazioni dovranno essere mantenute in perfetto stato, provvedendo ad eventuali ricolmamenti e ripristini per almeno mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori. Dopo quest'ultimo periodo dovrà essere eseguito il tappetino di usura in conglomerato bituminoso a masse chiuse da stendere per uno spessore non inferiore a cm.3 per una larghezza di mt. 2,00 della carreggiata stradale interessata dal parallelismo, ed una larghezza non inferiore a mt. 2,00 per gli attraversamenti stradali previa scarificazione del tratto adiacente allo scavo.*
8. **comunicare** a questo Ente la data di inizio lavori;
9. **comunicare** a questo Ente la data di fine lavori e certificazione sul corretto ripristino del manto stradale e delle fasce servizi;
10. **procedere** a propria cura e spese, a tutti gli spostamenti del **nuovo allaccio idrico** di che trattasi, eventualmente occorrente qualora il Consorzio o qualunque altro Ente e/o Amministrazione che dovesse subentrare nella gestione dell'area oggetto della presente autorizzazione, debba procedere all'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, che interferiscono con il nuovo allaccio testè autorizzati;
11. **fare** salvi i diritti di terzi.

Il responsabile del procedimento
(geom. Giampiero Zocco)



Pagina - 3 -

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA**

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

- **Autorizzare** i lavori riguardanti l'allacciamento rete idrica consortile società **ECOBETON S.r.l.** – C.da Fargione zona Ind.le di Modica-Pozzallo – 97015 Modica (RG) – e all'esecuzione dello scavo lungo la strada interna dell'aggl.to ind.le di Modica-Pozzallo, nel pozzetto di derivazione di cui all'acclusa planimetria ;

- **Obbligare** la società a:
 1. **verificare** preventivamente all'inizio dei lavori la presenza di sottoservizi a rete esistenti, lungo il tratti interessato dagli scavi, ove siano collocati cavi elettrici, telefonici, condutture idriche o fognarie, tubazioni di gas o qualsiasi altra canalizzazione che possa interferire con **la nuova opera** contattando le società e/o i vari Enti che gestiscono tali servizi per le necessarie informazioni ed assistenza per gli scavi, rimanendo a carico della stessa ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dei sottoservizi a rete;

- **Impegnare** la società a:
 2. **rispettare** le norme sulla sicurezza ed in particolare quelle di cui al T.U. 81/2008;
 3. **realizzare** il lavoro a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti norme tecniche e di legge che regolano in materia;
 4. **proteggere** la tubazione e a posizionarla in modo tale da evitare danni ed interferenze con eventuali condutture sotterranee preesistenti;
 5. **assicurare** la normale circolazione pedonale e veicolare;
 6. **posizionare** la nuova tubazione idrica interrata ad una profondità non inferiore a cm.50 dal punto più depresso della strada, fermo restando che qualora la stessa dovesse, per un qualsiasi motivo ed in qualunque momento, subire avarie per il transito di automezzi pesanti, per cedimenti del sottosuolo o per qualsiasi altra causa imprevedibile, questo Consorzio non ne risponderà e le conseguenti riparazioni saranno a totale carico di codesta Ditta e sempre previa autorizzazione da parte di questo Ufficio a poterle eseguire;
 7. **eseguire** i lavori tempestivamente e a ripristinare le pavimentazioni stradali e le fasce servizi dismesse secondo lo stato preesistente e precisamente con le seguenti caratteristiche pavimentazione stradale: *strato di fondazione in misto stabilizzato granulometricamente assorbito dallo spessore non inferiore a cm. 30; strato di misto bitumato dello spessore non inferiore a cm. 8 da stendere a caldo; strato di conglomerato bituminoso a masse semiaperte (binder) dello spessore non inferiore a*

Pagina - 4 -


cm.4 da stendere anche a caldo. Le predette pavimentazioni dovranno essere mantenute in perfetto stato, provvedendo ad eventuali ricolmamenti e ripristini per almeno mesi 3 (tre) dalla data di ultimazioni dei lavori. Dopo quest'ultimo periodo dovrà essere eseguito il tappetino di usura in conglomerato bituminoso a masse chiuse da stendere per uno spessore non inferiore a cm.3 per una larghezza di mt. 2,00 della carreggiata stradale interessata dal parallelismo, ed una larghezza non inferiore a mt. 2,00 per gli attraversamenti stradali previa scarificazione del tratto adiacente allo scavo.

8. **comunicare** a questo Ente la data di inizio lavori;
 9. **comunicare** a questo Ente la data di fine lavori e certificazione sul corretto ripristino del manto stradale e delle fasce servizi;
 10. **procedere** a propria cura e spese, a tutti gli spostamenti del **nuovo allaccio idrico** di che trattasi, eventualmente occorrente qualora il Consorzio o qualunque altro Ente e/o Amministrazione che dovesse subentrare nella gestione dell'area oggetto della presente autorizzazione, debba procedere all'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, che interferiscono con il nuovo allaccio testè autorizzati;
 11. **fare salvi** i diritti di terzi.
- . **Dare atto** che è stato incaricato di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento il Geom. Giampiero Zocco con il compito, altresì, di verificare la corretta esecuzione dei ripristini ed il rispetto della presente determina;
 - . **Fanno** parte della presente autorizzazione l'istanza e la planimetria allegata in cui è indicato il tracciato dell'allaccio idrico a servizio della società **ECOBETON S.r.l.**;
 - . **Notificare** la presente alla società interessata.

La presente autorizzazione viene rilasciata **in duplice copia perché venga restituita** al Consorzio in piena accettazione delle clausole in esse contenute, facendo salvi i diritti di terzi ed **avrà validità di anni uno (1)**, trascorso il quale, in assenza di esecuzione delle opere, si intende decaduta.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni

Il Dirigente Responsabile
dell'Ufficio Periferico IRSAP di Ragusa
(Dott. Ing. Maurizio Catania)



Per accettazione
ECOBETON S.r.l.